

## THÔNG BÁO

### Về việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
- Phòng Kinh Tế Xây Dựng Hạ Tầng
- Ủy ban nhân dân Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân
- Bà Đậu thị Thanh Vân

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Điện lực Nghi Xuân kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn đường dây cao áp 35KV. Trong quá trình kiểm tra, Điện lực Nghi Xuân đã phát hiện tại khoảng cột 2-3 ĐZ 35KV NR vào TBA Xuân An 4. Hộ gia đình Bà Đậu thị Thanh Vân đang xây dựng công trình nhà ở, làm khoảng cách giữa mặt tường phía trước công trình và dây dẫn điện bị thu hẹp lại (2,1m), đã vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp theo quy định tại khoản 8, điều 51 luật Điện lực, điều 17 Thông tư 36/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương và Công văn số 381/UBND-KT ngày 17/1/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện, giảm thiểu sự cố, tai nạn điện trong dân, gây tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện cực kỳ cao trong quá trình người và các phương tiện thi công xây công trình .

- Điện lực Nghi Xuân đã tiến hành làm việc, lập biên bản vi phạm.
- Qua đo đạc, khoảng cách gần nhất giữa dây dẫn mang điện tại khoảng cột 2-3 ĐZ 35KV NR vào TBA Xuân An 4 đến công trình xây dựng là 2,1m.
- Căn cứ luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004;
- Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 và Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính Phủ “ Quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện”;
- Căn cứ Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo vệ an toàn công trình điện;
- Căn cứ Công văn 318/UBND-KT1 ngày 17/1/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện, giảm thiểu sự cố, tai nạn điện trong dân;
- Căn cứ Công văn 819/SCT-QLNL ngày 12/6/2020 của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện, giảm thiểu sự cố, tai nạn điện trong dân;

Để phòng tránh các sự cố lưới điện, tai nạn về điện đáng tiếc xảy ra, Điện lực Nghi Xuân kính đề nghị:

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân, Phòng Kinh Tế Xây Dựng Hạ Tầng, Ủy ban nhân dân Thị trấn Xuân An hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị liên quan (gia đình bà Đậu thị Thanh Vân) phối hợp với Điện lực Nghi Xuân thực hiện khảo sát hiện trường, thỏa thuận các biện pháp an toàn khi xây dựng công trình trong

hành lang lưới điện theo quy định tại điều 17, Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về điện, để xử lý việc vi phạm tại khoảng cột 2-3 ĐZ 35KV NR vào TBA Xuân An 4 đi qua công trình xây dựng nhà ở đang vi phạm các quy định về an toàn điện của Nhà nước và Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh theo nội dung nêu trên.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp.

Trân Trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- ĐNX (để b/c)
- Lưu: VT, KHKT

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đình Nam Long**